

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, тел.: 8 (861) 225-34-04

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района

353387, Россия, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Кирова, 2 А тел. 2-17-74 Email: ogpn28@mail.ru

г. Крымск, ул. Кирова, 2 А
(место составления предписания)

« 17 » мая 20 17 г.
(дата составления предписания)

**Предписание № 26 | 1 | 5 - №п.п.
по устранению нарушений требований пожарной безопасности:**

**Юридическое лицо: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 15 поселка Южного муниципального образования Крымский район. (ИНН:
2337018400; ОГРН: 1022304060459).**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД и ПР Крымского района УНД и ПР
Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю – заместителя главного
государственного инспектора Крымского района по пожарному надзору подполковника
внутренней службы Боровик Алексея Андреевича № 26 от 26.04.2017 года; ст. 6, 6.1, 34, 37
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10
час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 17 мая 2017 года проведена внеплановая выездная проверка с
целью контроля выполнения ранее выданного законного Предписания № 48/1/7 «По устранению
нарушений требований пожарной безопасности» ОНД Крымского района УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Краснодарскому краю от 12 мая 2016 года старшим инспектором
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю – государственным инспектором Крымского района по пожарному
надзору капитаном внутренней службы Жуковым Владимиром Владимировичем в отношении
юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 15 поселка Южного муниципального образования Крымский район, по адресу:
353334, РОССИЯ, Краснодарский край, Крымский р-н, п. Южный, ул. Центральная, 16.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по
надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Законным представителем юридического лица – заведующим муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 15 поселка
Южного муниципального образования Крымский район Мурадовой Эльзарой Мамутовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия
по надзору:

| № Предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ППР, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Руководитель организации не обеспечил наличие на путях эвакуации эвакуационного освещения, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. | СНИП 23-05-95 п. 7.74; пункт 43 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением | 19.06.2017 | |

| | | | | |
|----|---|---|------------|--|
| | | Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 | | |
| 2. | Руководитель организации не обеспечивает проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы противопожарной защиты (система пожарной сигнализации, установленная, на объекте, не обеспечивает подачу сигналов о возникновении пожара с дублированием на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников). | ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 83, п. 7; Пункт 61, 63 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. | 19.06.2017 | |
| 3. | Выход на чердак не предусмотрен через противопожарный люк 2-го типа размерами 0,6*0,8м., отсутствует закреплённая стальная стремянка. | Федеральный закон от 22.07.08г. №123-ФЗ, ст.90; п.8.4* СНИП 21-01-97* | 19.06.2017 | |
| 4. | Руководитель организации не осуществил проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) со сроком периодичности не реже 1 раза в год. | пункт 21 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 | 19.06.2017 | |
| 5. | Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного (котельная) и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". | Пункт 20 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 | 19.06.2017 | |

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в

2 квартал (20 июня) 2017 года.

(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю – государственный инспектор Крымского района по пожарному надзору капитан внутренней службы Жуков Владимир Владимирович



(подпись, м.п. *)

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

«17» мая 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Законный представитель юридического лица – заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 15 поселка Южного муниципального образования Крымский район Мурадова Эльзара Мамутовна

(должность, фамилия, инициалы)

«17» мая 2017 г.

*- место для личной печати государственного инспектора по пожарному надзору